



181221341366

检测报告

TEST REPORT

报告编号 Report No.	KFE-HJ-20210615001- (3)
检测类别 Test Category	委托检测
委托单位 Customer	寿县绿色东方环保能源有限责任公司
报告日期 Report Date	2021年06月23日

安徽康菲尔检测科技有限公司

声 明

- 一、报告无检验机构检验检测专用章或检验单位公章无效。
- 二、除全文复制外，报告未经检验机构书面批准不得部分复制。
- 三、复制报告未重新加盖检验机构检验检测专用章或检验单位公章无效。
- 四、报告无批准人签字无效。
- 五、报告涂改或无骑缝章无效。
- 六、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向检验单位提出，逾期不予受理。
- 七、报告结果仅适用于收到的样品。
- 八、对委托送样的样品及信息的真实性，由委托方负责。

机构名称：安徽康菲尔检测科技有限公司

地 址：合肥市新站区文忠路与前江路交口东智慧产业园

A8 栋

电 话：0551-66335121

传 真：0551-66335121

投诉电话：18156061763

邮政编码：230012

安徽康菲尔检测科技有限公司

检验报告首页

报告编号： KFE-HJ-20210615001- (3)

委托方及联系方式	寿县绿色东方环保能源有限责任公司 丁广楠：18823259743	检验类别	委托检测
样品来源	<input type="checkbox"/> 送样	<input checked="" type="checkbox"/> 采样	
委托方地址	安徽省淮南市寿县堰口镇	委托编号	W-HJ-20210615001
受检单位	寿县绿色东方新能源有限责任公司		
采样地址	安徽省淮南市寿县堰口镇		
采样日期	2021.06.15	检测周期	2021.06.15-2021.6.17
检验项目	固废（炉渣）：热灼减率		
检验依据	详见报告第4页		
所用主要设备	名称：电热鼓风干燥箱（型号：DHG-9140AG型；编号：YQ190）； 名称：马弗炉（型号：MFLC-18/13P型；编号：YQ163）； 名称：电子天平（型号：JY10002型；编号：YQ133）。		
检验结果	见检测报告第4页 (检验检测专用章或检验单位公章) 签发日期 2021年06月23日		
备注	1) 报告中的“——”表示此项不适用，报告中“/”表示此项空白。		

编制： 张梅

审核： 张梅

批准： 张梅

安徽康菲尔检测科技有限公司

检测报告

报告编号: KFE-HJ-20210615001- (3)

检测项目分析方法

序号	检测项目	检测方法	检出限	备注
1	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》 HJ 1024-2019	0.2%	/

检测结果

采样日期	测点位置	检测项目	检测结果	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB18485-2014	单位
2021.06.15	固废房	热灼减率	3.36	5	%

以下空白

CONFAIR